

# M Ě S T S K Ý Ú Ř A D , odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

SPIS. ZN.: OVUP/6742/2024/Svo  
Č.J.: MUMB/OVUP/ 7420/2024  
VYŘIZUJE: Ing. arch. Zdeněk Svoboda  
TEL.: 568 408 333  
E-MAIL: zsvoboda@mbudejovice.cz



DATUM: 21.03.2024

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

**EG.D, a.s., Lidická 1873, 602 00 Brno,**  
**kterého zastupuje ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice**

(dále jen "žadatel") podal dne 12.03.2024 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

**Obnova VN49 p.b.42 - 208 etapa 2, č. 1040018182**

na pozemku parc. č. 314/1, 314/2, 314/5, 812/2, 315/1, 313/1, 313/2, 331/3, 326/2, 333/9, 326/1, 333/4 v katastrálním území Litohoř, st. p. 12/1, 14, 67/2, 70, 13, 269, parc. č. 1453, 1582, 1490, 1450, 1224/6, 1224/7, 1224/2, 13/1, 1226/1, 1245/1, 1227, 61/3, 61/1, 1244/1, 1221/8, 1244/3, 1542, 1539, 1224/3, 1397, 1362, 1221/1, 1590, 1585, 1398, 1320 v katastrálním území Jakubov u Moravských Budějovic, pozemky dotčené demontáží a výměnou sloupů: parc. č. 1489, 1401, 162/4, 1595, 1593, 1543, 1538, 1402, 158, 198/32, 1301, 13/3 v katastrálním území Jakubov u Moravských Budějovic, parc. č. 238, 236, 235/1, 315/2, 331/1, 331/11, 331/20, 328, 327 v katastrálním území Litohoř. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Předmětem stavby je náhrada původního venkovního vedení VN a NN a venkovní trafostanice novým zemním kabelovým vedením VN, NN a kioskovou trafostanicí 22/0,4 kV v části obce Jakubov u Moravských Budějovic. Provozovatelem nového zařízení (nová stavba) bude EG.D.a.s.

### **S0 01 Venkovní vedení VN 22 kV**

- Na pozici 2 a 80 budou stávající podpěrné body vyměněny z důvodu demontáže části vedení linky VN49 a odbočky Jakubov škola. Na pozici 5 a 85 budou stávající podpěrné body vyměněny za koncové z důvodu demontáže části vedení linky VN49 a přípojky Jakubov zděná. Budou osazeny svislé komorové odpínače a provedeny kabelové svody VN kabely 3xNA2XS2Y 1 x150 mm<sup>2</sup> s omezovači přepětí a uzemnění ekvipotenciálními kruhy.

### **S0 02 Kabelové vedení VN 22 kV**

- Ze spínací kioskové stanice vybudované v rámci stavby: „1040018138 - Obnova VN49 p.b.42-208 Etapa 1" bude vyveden nový zemní kabel 3xNA2XS2Y 1x240 mm<sup>2</sup>, který bude veden volným terénem směrem k obci Jakubov, kde bude zaústěn do nové kioskové trafostanice TS Škola. Z této trafostanice bude vyveden nový zemní kabel 3x NA2XS2Y 1x150 mm<sup>2</sup>, který bude ukončen na novém koncovém podpěrném bodě číslo 85 a dále z této trafostanice bude vyveden nový zemní kabel 3xNA2XS2Y 1x240 mm<sup>2</sup>, který bude veden okrajem komunikace obcí Jakubov směrem ke státní silnici, kde bude zaústěn do nové kioskové trafostanice TS Zděná. Z této trafostanice bude vyveden nový zemní kabel 3xNA2XS2Y 1 x150 mm<sup>2</sup>, který bude ukončen na novém koncovém podpěrném bodě číslo 5.
- Kabel bude uložen ve volném terénu v pískovém loži krytém fólií z PVC, ve více namáhaných místech (vjezdy, přechody komunikace) v kabelových chráničkách. Minimální krytí kabelů bude ve volném terénu 1m, v přechodu státní a místní silnice 1,2m. Přechod státní komunikace bude řešen formou řízeného mikrotunelování.

**SO 03 Sdělovací vedení - HDPE trubka**

- K novým kabelům VN bude přiložena (přisvazkována) HDPE trubka. Každý kabel VN bude mít jednu HDPE trubku. Tyto trubky budou zaústěny do DTS mimo zónu přiblížení živých částí VN a NN nebo ukončeny v místě spojky VN stávajícího a nového kabelu VN. Spojkování a napojování HDPE trubek bude provedeno jen v nejnnutnějších případech a bude označeno zapisovatelným markerem. Marker bude též použit v místech ukončení HDPE trubky v zemi (v místě spojky VN). Konce budou ukončeny tlakotěsnou zátkou. Každá HDPE trubka bude označena podobně jako kabely VN. Na závěr se provede tlaková zkouška takto položené HDPE trubky. Pokud bude v trase výkopu uloženo více chrániček budou chráničky provozně náležející k určitému vedení označeny po celé délce pruhy.

**SO 04 Kiosková trafostanice 22/0.4 kV do 630 kVA**

- Na pozici TS Zděná je navržen typ kioskové trafostanice do 630kVA s vnitřní obsluhou v provedení K1 schváleném EG.D - rozvaděč VN SIEMENS 8DJH RRRT, ve kterém budou ukončeny nové zemní kabely VN 2x 3xNA2XS2Y 1x240 mm<sup>2</sup> a 3xNA2XS2Y 1x150 mm<sup>2</sup>, rozvaděč NN RDD 0663/4525 ve stojan ST-MN5-D, ve kterém budou ukončeny nové zemní kabely NN 3x NAYY 4x150 mm<sup>2</sup>. Bude instalován transformátor 22/0,4 kV o výkonu 400 kVA Trafostanice bude osazena valbovou střechou.
- Na pozici TS Škola je navržen typ kioskové trafostanice do 630kVA s vnitřní obsluhou v provedení schváleném K1 EG.D - rozvaděč VN SIEMENS 8DJH RRRT, ve kterém budou ukončeny nové zemní kabely VN 2x 3xNA2XS2Y 1x240 mm<sup>2</sup> a 3xNA2XS2Y 1x150 mm<sup>2</sup>. Rozvaděč NN RDD 1063/4825 ve stojan ST-VK8-D, ve kterém budou ukončeny nové zemní kabely NN 2x NAYY 4x240 mm<sup>2</sup>, 3x NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> a 2x NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>. Bude instalován hermetizovaný transformátor 22/0,4 kV o výkonu 400 kVA Trafostanice bude osazena valbovou střechou.

**SO 05 Kabelové vedení NN 0,4 kV**

- Z důvodu demontáže sloupové TS Škola (poz. 03), bude stávající sloup vyměněn a stávající izolované vzdušné vedení bude sespojováno a bude proveden svod kabelem NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> do nové SV101/PS, kde bude ukončen stávající kabel AYKY 3x120+70mm<sup>2</sup>.
- Nová TS škola bude osazena o cca 80m dále do volného prostoru, přístupná z veřejné komunikace. Část stávajícího vzdušného izolovaného vedení bude demontována a nahrazena novým zemním kabelovým vedením. Na pozici 02 budou novými zemními kabely 3x NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> provedeny svody do nového rozvaděče NN v TS Škola. Z rozvaděče bude dále vyveden nový zemní kabel NAYY 4x240 mm<sup>2</sup> do nové SR652 na pozici 06. Do této skříně bude po naspojkování zasmyčkován stávající kabel AYKY 3x120+70mm<sup>2</sup>. Na pozici 05 bude novým zemním kabelem NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> provedeny svody do nového rozpojovacího pilíře SR652 osazeného vedle nového koncového sloupu. Do tohoto pilíře budou po naspojkování zataženy stávající kabely NN a vyveden nový zemní kabel NAYY 4x240 mm<sup>2</sup>, který bude ukončen v novém rozvaděči NN v TS Škola.

**SO 06 Venkovní vedení NN 0,4 kV**

- Na pozici 02 bude vyměněn podpěrný bod za JB10,5/15kN, na kterém bude uchyceno stávající venkovní vedení NN 3x AES 4x120 mm<sup>2</sup>. Na pozici 03 bude nahrazena stávající sloupová trafostanice novým podpěrným bodem (co nejvíce k plotu), na kterém bude uchyceno stávající izolované venkovní vedení NN AES 4x120 mm<sup>2</sup> a bude sespojováno. Na pozici 04 bude vyměněn podpěrný bod za JB10,5/15kN, na kterém bude uchyceno stávající venkovní vedení NN AES 4x120 mm<sup>2</sup>.

**SO 07 Demontáž**

- V rámci stavby budou stávající sloupová trafostanice TS škola a zděná TS Zděná demontovány, včetně částí vzdušných vedení VN a NN.

Z důvodu rozsáhlé stavby bude platnost územního rozhodnutí na 5 let

Městský úřad Moravské Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky do

**15 dnů od doručení tohoto oznámení.**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Zároveň správní orgán dává účastníkům podle § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí, to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Moravské Budějovice, úřední dny Po, St 8:00 - 17:00, Út, Čt, Pá 8:00 - 15:00. Účastník má při jednání se správním orgánem právo na konzultace s osobou, která mu podle občanského zákoníku může jako podpůrce napomáhat při rozhodování; je-li takových osob více, zvolí si účastník jednu z nich. Namítne-li v průběhu řízení podpůrce účastníka vlastním jménem neplatnost právního jednání učiněného podporovaným účastníkem, správní orgán k této námitce v řízení přihlédne.).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 66, 64, 61, 60, 57, 52, 49, 48, 22, 18, 280, 16, 15, 12/2, 123, 137, 160, 129, 102, 140, 192, parc. č. 248/2, 1321, 1299, 1300, 1323, 229, 1254, 32, 31, 29/1, 29/4, 17, 15, 13/3, 9/16, 9/2, 206/4, 206/3, 10/5, 206/2, 206/5, 1400, 158, 1402, 1401, 1452, 1451, 1532, 1584, 1587, 1595, 1597 v katastrálním území Jakubov u Moravských Budějovic, parc. č. 315/2, 315/3 v katastrálním území Litoňov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 29, č.p. 99, č.p. 104, č.p. 105, č.p. 108, č.p. 127, č.p. 128, č.p. 130, č.p. 126, č.p. 28, č.p. 123 a č.p. 153

### **Poučení:**

K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk razítka

Ing. arch. Zdeněk Svoboda  
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

### **Příloha:**

Situační výkres

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: .....

Datum sejmutí: .....

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  
Razítko:.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí  
Razítko:V elektronické podobě  
zveřejněno od: .....V elektronické podobě  
zveřejněno do: ..........  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění  
Razítko:.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění  
Razítko:

Zdvořile žádáme, po sejmutí opatření z úřední desky, o jeho vrácení s potvrzením o vyvěšení.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IDDS: x8h3m4w

účastníci (dodejky)

Miroslav Anděl, Výčapy č.p. 218, 674 01 Třebíč 1

Pavel Dvořák, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 33, 675 44 Lesonice

Hana Dvořáková, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 33, 675 44 Lesonice

Ing. František Filipský, Litoňov č.p. 117, 675 44 Lesonice

Jan Pelikán, Lipník č.p. 113, 675 52 Lipník u Hrotovic

Vladimír Skála, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 176, 675 44 Lesonice

Vladimíra Skálová, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 176, 675 44 Lesonice

Tomáš Stuchlík, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 210, 675 44 Lesonice

Zdeněk Šplíchal, Tyršova č.p. 363, 676 02 Moravské Budějovice 2

Ing. Aleš Vala, IDDS: 6i8zia9

Ing. Petr Vodička, Tolstého č.p. 1567/13, 586 01 Jihlava 1

Ing. Hana Vodičková, Ph.D, Pod lázní č.p. 1127/4, 140 00 Praha 4-Nusle

Jitka Vodičková, Jánská č.p. 2263/14, 586 01 Jihlava 1

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Třebíč, IDDS: 3qdn8g

Obec Jakubov u Moravských Budějovic, IDDS: 9gha9yc

Obec Litoňov, IDDS: x72avy2

Ředitelství silnic a dálnic s. p., správa Jihlava, IDDS: zjq4rhz

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Povodí Moravy s.p., IDDS: m49t8gw

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Třebíč, IDDS: siygxrm

**vlastníci sousedních pozemků nebo staveb dle parcelního čísla, výpis z KN (veřejnou vyhláškou)**

st. p. 66, 64, 61, 60, 57, 52, 49, 48, 22, 18, 280, 16, 15, 12/2, 123, 137, 160, 129, 102, 140, 192, parc. č. 248/2, 1321, 1299, 1300, 1323, 229, 1254, 32, 31, 29/1, 29/4, 17, 15, 13/3, 9/16, 9/2, 206/4, 206/3, 10/5, 206/2, 206/5, 1400, 158, 1402, 1401, 1452, 1451, 1532, 1584, 1587, 1595, 1597 v katastrálním území Jakubov u Moravských Budějovic, parc. č. 315/2, 315/3 v katastrálním území Litoňov.

**dotčené správní úřady**

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ksab3eu

Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor výstavby a územního plánování, územní plánování, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2

Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2

Ministerstvo obrany České republiky, Sekce majetková Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk